

Cédula de Información Básica

Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	N° de Obra
Único	2025	CHIETLA	1	SE	25	

Ejercicio 2025

I.- Ubicación

Zona prioritaria

Municipio

Localidad

Barrio, colonia, ranchería, etc.

Cabecera municipal

Tipo de localidad

Clave

M

051

01

SI ()

ZAP (X)

NO (X)

URBANA ()

RURAL (X)

Nombre

VAM

CHIETLA

CHIETLA

II.- Identificación

No. de Oficio de Asignación

Clave

SE

25

Programa

Subprograma

Nombre de la obra

Fecha

URBANIZACIÓN

REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO

REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE LAGUNILLAS DE RAYON, TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA, SAN ISIDRO EL ORGANAL, EL CASCALOTE (LAZARO CARDENAS), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA

III. DESCRIPCIÓN

IV. TIPO DE OBRA

V. MODALIDAD

VI. INCIDENCIA

VII. INSTANCIA EJECUTORA

Nueva ()

Ampliación ()

Rehabilitación (X)

Equipamiento ()

Proceso ()

a) () Administración directa

b) () Contrato () Licitación pública

(X) Invitación restringida a 5

() Invitación restringida a 3

() Adjudicación directa

c) () Acción por aportación.

DIRECTA X

INDIRECTA

H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA

VIII.- Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE:

PROGRAMAS

COFINANCIAMIENTOS

X

100% Ramo 33

P.E.T.

D.I.F.

S.E.P.

CFE-RURAL

VIA CARTA MANDATO

VIA SUBSIDIO

OTRO ()

Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FAISMUN	2025	\$3,129,338.76
Total		\$3,129,338.76

IX.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

Cantidad	Metas	Unidad de Medida	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Unidad de Medida	Beneficiarios	Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas		
426 70W		PZA			PERSONAS	Mujeres (2932)	Hombres 1241	1691	\$ 3,251.16	4
18 100W		PZA								

X.- Conceptos de Obra a Ejecutar :

RETIRO DE LA LUMINARIA EXISTENTE DE UNA ALTURA DE 6 HASTA 9 METROS, DESCONEXIÓN Y RETIRO DE CABLEADO Y RESIDUOS DEL MISMO ASÍ COMO EL RETIRO DE ALAMBRE RECOCIDO QUE SUJETAN LAS LUMINARIAS Y QUE INTERFIEREN PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA NUEVA, COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE TIPO OMEGA PARA SUJETAR LA LUMINARIA MOMENTANEAMENTE EN LO QUE SE LE COLOCA EL FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8" CALIBRE # 22 Y SU HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA FLEJE DE 5/8" A UNA ALTURA DE 6 A 9 METROS DE ALTURA, CALIBRE # 22 Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA EN LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN DE DERIVACIÓN SIMPLE AISLADA CON CINTA TEMFLEX 1600 0.19MM X 18M

PZA

(444)

ARMADO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 70 W, CON CABLE No. 16 LÍNEA DE FASE, NEUTRO Y CONEXIÓN A TIERRA, COLOCACIÓN EN LA LUMINARIA DEL SENSOR DE CONTROL DE LUZ (FOTOCELDA) DE SOBREPONER VOLTAJE DE 110/240 VCA 50/60 HZ CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMP PARA EXTERIORES Y DE SOBREPONER, CABLE THW-LS/THHW-LS 90 -C 600V EN CALIBRE # 14 CON

PZA

(426)

ARMADO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 100 W, ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA 150L/W CON CABLE No. 16 LÍNEA DE FASE, NEUTRO Y CONEXIÓN A TIERRA, COLOCACIÓN EN LA LUMINARIA DEL SENSOR DE CONTROL DE LUZ (FOTOCELDA) DE SOBREPONER VOLTAJE DE 110/240 VCA 50/60 HZ CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMP PARA EXTERIORES Y DE SOBREPONER, CABLE THW-LS/THHW-LS 90 -C EN CALIBRE # 14 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)

PZA

(18)

SUMINISTRO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 70 W, EFICACIA LUMÍNICA 146.64 LM/W, TEMPERATURA DE COLOR, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA MR, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV PARA PROTECCIÓN AL CONJUNTO ELÉCTRICO, EL DRIVER SE ENCUENTRA COLOCADO EN UN HOUSING DE MANERA INDEPENDIENTE PARA EVITAR QUE SE ELEVE LA TEMPERATURA AL ESTAR EN CONTACTO CON EL GRUPO ÓPTICO (100% ELECTRÓNICO), LA CONFIGURACIÓN ES FLEXIBLE, YA QUE PERMITE DIVERSAS OPCIONES DE REGULACIÓN LUMÍNICA Y DE POTENCIA, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA, CUERPO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO LIGA A-413 DE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ANTI GRAFITI Y RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV, CAMBIOS DE CLIMA Y MANCHAS DE QUÍMICOS O SOLVENTES, TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE HERMÉTICO CON GRADO IP66, LO CUAL IMPIDE LA ENTRADA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS AL CONJUNTO ÓPTICO, CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE NOM-013-ENER-2013

PZA

(426)

SUMINISTRO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 100W, ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA 150L/W, TEMPERATURA DE COLOR, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA MR, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV PARA PROTECCIÓN AL CONJUNTO ELÉCTRICO, EL DRIVER SE ENCUENTRA COLOCADO EN UN HOUSING DE MANERA INDEPENDIENTE PARA EVITAR QUE SE ELEVE LA TEMPERATURA AL ESTAR EN CONTACTO CON EL GRUPO ÓPTICO (100% ELECTRÓNICO), LA CONFIGURACIÓN ES FLEXIBLE, YA QUE PERMITE DIVERSAS OPCIONES DE REGULACIÓN LUMÍNICA Y DE POTENCIA, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA, CUERPO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO LIGA A-413 DE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ANTI GRAFITI Y RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV, CAMBIOS DE CLIMA Y MANCHAS DE QUÍMICOS O SOLVENTES, TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE HERMÉTICO CON GRADO IP66, LO CUAL IMPIDE LA ENTRADA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS AL CONJUNTO ÓPTICO, CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE NOM-031-ENER-VIGENTE, NOM-003-SCFI, NOM-058-SCFI, PAESE Y FIDE

PZA

(18)

CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA EN LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN DE DERIVACIÓN SIMPLE AISLADA CON CINTA TEMFLEX 1600 0.19MM X 18M, A UNA ALTURA DE 6 HASTA 9 METROS.

PZA

(444)

XI. VALIDADA

CABIDO

COPLADEMUN

CARTA MANDATO

X

XI.- Calendario de Obra Mensual

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.

Costo	Avance	MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Total	Físico							61.927%	61.927%				
\$ 3,129,338.76	Financiero							\$ 1,191,430.43	\$ 1,937,908.33				

FORMULO
ING. TOMÁS JIMÉNEZ CEREZO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO MUNICIPAL 2024-2027
OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

AUTORIZO
CP. EDGARDO PONCE CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2024-2027
PRESIDENTE MUNICIPAL