



Cédula de Información Básica

Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	N° de Obra	G.P.S.
Único	2025	051	001	SE	25	202503	

Ejercicio 2025

I.- Ubicación

	Clave	Nombre
Zona prioritaria	M	VAM
Municipio	051	CHIETLA
Localidad	001	CHIETLA
Barrio, colonia, rancharía, etc.		
Cabecera municipal	SI (X)	NO ()
Tipo de localidad	CP ()	PR () ZI ()

II.- Identificación

No. de Oficio de Asignación	Fecha	Nombre
		URBANIZACIÓN
Programa	SE	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
Subprograma	25	
Nombre de la obra	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA, PUEBLA	
Descripción específica de la obra o acción		

(entre calles, kilometro, camino, hito, etc.)

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHIETLA

Tipo de obra Nueva () Ampliación () Rehabilitación (X) Proceso () Equipamiento ()

Modalidad de ejecución:

- a) () Administración directa
- b) (X) Contrato
- () Licitación pública
- (X) Invitación a 5
- () Invitación a 3
- () Adjudicación directa
- c) () Acción por aportación.

Instancia Ejecutora:

Referencia Carta Mandato:

III.- Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE:

☒ 100% Ramo 33

☐ P.E.T.

PROGRAMAS

☐ D.I.F.

☐ S.E.P.

☐ CFE-RURAL

COFINANCIAMIENTOS

☐ VIA CARTA MANDATO

☐ VIA SUBSIDIO

☐ OTRO (especificar)

Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FAISMUN	2025	3,158,184.71
Total		3,158,184.71

IV.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

Metas	Beneficiarios
Cantidad	Unidad de Medida
(230)	Jornales a Generar
(200)	Localidades Beneficiadas
PZAS	PERSONA
5,833	(2342)
	(1)

V.- Conceptos de obra a ejecutar:

RETIRO DE LA LUMINARIA EXISTENTE DE UNA ALTURA DE 6 HASTA 9 METROS, DESCONEXIÓN Y RETIRO DE CABLEADO Y RESIDUOS DEL MISMO ASÍ COMO EL RETIRO DE ALAMBRE RECOCIDO QUE SUJETAN LAS LUMINARIAS Y QUE TIENEN PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA NUEVA, COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE TIPO OMEGA PARA SUJETAR LA LUMINARIA MOMENTÁNEAMENTE EN LO QUE SE LE COLOCA EL FLEJE DE ACERO DE 5/8" CALIBRE # 22 Y SU HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA FLEJE DE 5/8" A UNA ALTURA DE 6 A 9 METROS DE ALTURA, CALIBRE # 22 Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA EN LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN DE DERIVACIÓN SIMPLE AISLADA CON CINTA TEMFLEX 1600 0.19MM X 18M	(430)	PZA
ARMADO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 70 W, CON CABLE NO. 16 LÍNEA DE FASE, NEUTRO Y CONEXIÓN A TIERRA, COLOCACIÓN EN LA LUMINARIA DEL SENSOR DE CONTROL DE LUZ (FOTOCELDA) DE SOBREPONER		PZA
VOLTAJE DE 110/240 VCA 50/60 HZ CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMP PARA EXTERIORES Y DE SOBREPONER, CABLE THW-LS/THHW-LS 90 °C 600V EN CALIBRE # 14 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)	230.00	PZA
ARMADO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 100 W, ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA 150L/W CON CABLE NO. 16 LÍNEA DE FASE, NEUTRO Y CONEXIÓN A TIERRA, COLOCACIÓN EN LA LUMINARIA DEL SENSOR DE CONTROL DE LUZ (FOTOCELDA) DE SOBREPONER VOLTAJE DE 110/240 VCA 50/60 HZ CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMP PARA EXTERIORES Y DE SOBREPONER, CABLE THW-LS/THHW-LS 90 °C 600V EN CALIBRE # 14 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)	200.00	PZA
SUMINISTRO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 70 W, EFICACIA LUMÍNICA 146.64 LM/W, TEMPERATURA DE COLOR, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA MR, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV PARA PROTECCIÓN AL CONJUNTO ELÉCTRICO, EL DRIVER SE ENCUENTRA COLOCADO EN UN HOUSING DE MANERA INDEPENDIENTE PARA EVITAR QUE SE ELEVE LA TEMPERATURA AL ESTAR EN CONTACTO CON EL GRUPO ÓPTICO (100% ELECTRÓNICO). LA CONFIGURACIÓN ES FLEXIBLE, YA QUE PERMITE DIVERSAS OPCIONES DE REGULACIÓN LUMÍNICA Y DE POTENCIA, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA, CUERPO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO LIGA A-413 DE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ANTI GRAFITI Y RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV, CAMBIOS DE CLIMA Y MANCHAS DE QUÍMICOS O SOLVENTES, TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE HERMÉTICO CON GRADO IP66, LO CUAL IMPIDE LA ENTRADA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS AL CONJUNTO ÓPTICO, CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE NOM-013-ENER-2013	230.00	PZA
SUMINISTRO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 100W, ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA 150L/W, TEMPERATURA DE COLOR, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA MR, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV PARA PROTECCIÓN AL CONJUNTO ELÉCTRICO, EL DRIVER SE ENCUENTRA COLOCADO EN UN HOUSING DE MANERA INDEPENDIENTE PARA EVITAR QUE SE ELEVE LA TEMPERATURA AL ESTAR EN CONTACTO CON EL GRUPO ÓPTICO (100% ELECTRÓNICO). LA CONFIGURACIÓN ES FLEXIBLE, YA QUE PERMITE DIVERSAS OPCIONES DE REGULACIÓN LUMÍNICA Y DE POTENCIA, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA, CUERPO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO LIGA A-413 DE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ANTI GRAFITI Y RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV, CAMBIOS DE CLIMA Y MANCHAS DE QUÍMICOS O SOLVENTES, TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE HERMÉTICO CON GRADO IP66, LO CUAL IMPIDE LA ENTRADA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS AL CONJUNTO ÓPTICO, CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE NOM-031-ENER-VIGENTE, NOM-003-SCFI, NOM-058-SCFI, PAESE Y FIDE	200.00	PZAS
CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA EN LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN DE DERIVACIÓN SIMPLE AISLADA CON CINTA TEMFLEX 1600 0.19MM X 18M, A UNA ALTURA DE 6 HASTA 9 METROS	430.00	PZAS

VI.- Calendario mensual de obra

Costo Total	Avance	Meses											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,158,184.71	Físico					50%	50%						
	Financiero					789,546.18	2,368,638.53						

CP

CHIETLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL

C. EDGARDO PONCE CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL